

	терской урока труда, 2-ая дверь).	о требованиях пожарной безопасности».		
4	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде, не соответствует требованиям нормативных документов. (помещение мастерской урока труда, 3-ая дверь).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	14.09.2015 г.	
5	Сняты предусмотренные проектом двери в столовой, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п.23 д.	14.09.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу




Н.А. Быкова

«31» июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Семенова Т.В.


(подпись)

«31» июля 2014 г.